



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в  
Юрьянском районе**  
613600, Кировская обл., пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

17.04.2023

№ 11

При проведении профилактического визита по надзору деятельности учреждения на основании уведомления № 03 от 09.01.2023 в отношении МКОУ ООШ с. Медяны, ОГРН 1084338000086, ИНН 4338007902, о проведении «30» марта 2023 года (один день) профилактического визита по адресу: 613622, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Медяны, ул. Энергетиков, д. 2 Б. (далее – учреждение) выявлены нарушения санитарного законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», -

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**МКОУ ООШ с. Медяны, ОГРН 1084338000086, ИНН 4338007902, о проведении «30» марта 2023 года (один день) профилактического визита по адресу: 613622, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Медяны, ул. Энергетиков, д. 2 Б.**

1. Обеспечить в учебных кабинетах физики и химии установку демонстрационных столов установленными на подиуме, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, учебный кабинет химии оборудовать подключённым вытяжным шкафом, в силу требований п.1 ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

**Срок исполнения: 30.12.2023**

2. Обеспечить установку ограждающих устройств отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей во всех учебных

кабинетах и помещениях здания организации, в силу требований п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

**Срок исполнения: 30.12.2023**

3. Обеспечить качественную (эффективную) санитарную обработку (мойку, дезинфекцию) в дошкольной группе организации чайной и столовой посуды не допускающую рост БГКП на посуде, в силу требований п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

**Срок исполнения: 30.12.2023**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо - МКОУ ООШ с. Медяны, ОГРН 1084338000086, ИНН 4338007902.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде (по средствам электронной почты, факсимильной связи, тел./факс (83366) 2-13-96 E-mail: to7@43.rospotrebnadzor.ru) почтой по адресу: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе, 613600, пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35 в срок по всем вышеназванным пунктам настоящего предписания: 31.12.2023.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном порядке действующим законодательством на территории РФ.

Одновременно разъясняем, что согласно ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания государственного органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист эксперт  
территориального отдела

 А.А. Казанцев

Копию настоящего предписания получил (а) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)